

# Västerås stad - Brandskydds rond

## Benämning

Västerås stad - Brandskydds rond

## Beskrivning eller instruktion

Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd kontroll signeras checklisten och eventuella anmärkningar rapporteras till rätt instans för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklisten på avsedd plats. Checklisten kan behöva kompletteras beroende på verksamhetens riskbild och tekniska brandskyddslösningar.

## Länk till referensmaterial, URL

https://

## Länk till referensmaterial, benämning

https://

## Kan användas inom

Västerås Stad

Kan användas vid följande riskhanteringstyper  
Brandskydds rond

Nr	Frågeställning	Ja/nej	Risk	Kommentar	Avvikelse	N/A
	<b>UTRYMNING</b>					<input type="checkbox"/>
1	Utrymningsdörrar är lätt öppningsbara utan nyckel eller verktyg?					<input type="checkbox"/>
2	Utrymningsvägar är fria och lättframkomliga?					<input type="checkbox"/>
3	Utrymningsvägar är tydligt skyltade (skyltar är inte skymda och genomlysta utrymningsskyltar lyser som de ska)?					<input type="checkbox"/>
4	Utrymningsplaner stämmer överens med verkligheten och återsamlingsplatsen är korrekt angiven.					<input type="checkbox"/>
5	Brandcellsgränser är täta och hela (kontrollera att dörr i brandcellsgräns är godkänd, stänger tätt och går i lås samt att öppningar för kabel-, vvs- och andra installatörer är tätade (i den mån det är möjligt).					<input type="checkbox"/>
6	Dörrar är hela, täta och har (om det finns) fungerande dörrstängare eller dörrhållarmagnet.					<input type="checkbox"/>
	<b>SLÄCKUTRUSTNING</b>					<input type="checkbox"/>

Nr	Frågeställning	Ja/nej	Risk	Kommentar	Avvikelse	N/A
7	Släckutrustning (handbrandsläckare och/eller inomhusbrandpost) är lättillgängliga, ej blockerade, korrekt monterade och tydlig skyltade.					<input type="checkbox"/>
8	Eventuella brandfilter är kända inom verksamheten gällande dess placering och användningsområde.					<input type="checkbox"/>
9	Årsservice på handbrandsläckare och/eller inomhusbrandposter är genomförd (kontrolleras via märkning på släckare)?					<input type="checkbox"/>
<b>BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM</b>						<input type="checkbox"/>
10	Brandlarmscentralen är fri från brännbart material och är lättillgänglig.					<input type="checkbox"/>
11	Manuella larmknappar är hela, syns tydligt och är markerade på utrymningsplanen.					<input type="checkbox"/>
<b>BRANDVARNARE (MARKERA N/A OM AUTOMATISKT BRANDLARM FINNS)</b>						<input type="checkbox"/>
12	Brandvarnare är funktionskontrollerade av verksamheten.					<input type="checkbox"/>
<b>SPRINKLER (MARKERA N/A OM SPRINKLERHUVUDEN INTE FINNS)</b>						<input type="checkbox"/>
13	Sprinklerhuvuden är fria från hinder (minst 0,5 m).					<input type="checkbox"/>
<b>BRANDFARLIGA VÄTSKOR (MARKERA N/A OM BRANDFARLIGA VÄTSKOR INTE FINNS)</b>						<input type="checkbox"/>
14	Hanteras brandfarliga varor/vätskor enligt SRVFS 2004:7, föreskrifter om brandfarliga gaser och vätskor?					<input type="checkbox"/>
<b>BRANDRISKER</b>						<input type="checkbox"/>
15	Belysning fungerar som avsett och är fritt från brännbart material.					<input type="checkbox"/>

Nr	Frågeställning	Ja/nej	Risk	Kommentar	Avvikelse	N/A
16	Verksamheten har ordning och reda, städad inne- och utemiljö.					<input type="checkbox"/>
17	Elektronik, skarvsladdar och teknisk utrustning hanteras på ett brandsäkert sätt.					<input type="checkbox"/>
18	Brännbart material placeras med minst 6 meter avstånd från byggnadens fasad					<input type="checkbox"/>
19	Verksamheten följer Västerås stads gällande brandskyddsregler.					<input type="checkbox"/>